

Wijzonol

vakverf sinds 1916

Woonhuis Familie Goothuizen

Epe, Dijkhuizerweg 29

Mei 2017



Vincent Schilderwerken

Vleerveld 28
8162 JB EPE
0630197729
v.wijk@mail.com

VINCENT

Uw schilderwerk

Om het schilderwerk aan uw pand in optimale conditie te brengen, raden wij u aan de werkzaamheden uit te laten voeren zoals in dit verftechnisch advies beschreven. Het advies is tot stand gekomen na een vakkundige inspectie van de huidige staat van onderhoud en geeft een gedetailleerde omschrijving van alle te schilderen onderdelen, de werkzaamheden en toe te passen verproducten. Deze verproducten zijn speciaal geselecteerd op duurzaamheid, waardoor u verzekerd bent van een professioneel en langdurig mooi resultaat.

Bouwdeel 1

Locatie: Buiten
Ondergrond: Hout
Staat: Redelijk/Goed
Kleur: Dekkend RAL 9010



Opmerkingen

Vochtmeting uitgevoerd, deze zit onder kritieke grens van 18%

Mechanische beschadigingen waargenomen.

Advies verfsysteem

- Ondeugdelijke verflagen verwijderen d.m.v. krabben of schuren
- De ondergrond grondig reinigen met hiervoor bestemde reinigingsmiddelen
- Evt. gebreken aan de ondergrond, houtrot, scheuren etc. herstellen met producten van Renovaid.
- Bestaande verflagen grondig schuren en stofvrij maken
- Kale delen tweemaal gronden met Wijzonol LBH Grondlak HV
- Bijgewerkte delen licht schuren en stofvrij maken
- Het geheel afwerken met Wijzonol LBH SDT Ultra Hoogglanslak

Bouwdeel 2

Locatie: Buiten
Ondergrond: Hout
Staat: Matig/Slecht
Kleur: Dekkend (RAL 9010)



Opmerkingen

Afbladderende verflagen op boeideel waargenomen.

Advies verfsysteem

- Ondeugdelijke verflagen verwijderen d.m.v. krabben of schuren
- De ondergrond grondig reinigen met hiervoor bestemde reinigingsmiddelen
- Evt. gebreken aan de ondergrond, houtrot, scheuren etc. herstellen met producten van Renovaid.
- Bestaande verflagen grondig schuren en stofvrij maken
- Het geheel tweemaal gronden met Wijzonol LBH Grondlak HV
- Het geheel licht schuren en stofvrij maken
- Het geheel afwerken met Wijzonol LBH Silicon Alkyd Systeemverf

Bouwdeel 3

Locatie: Buiten
Ondergrond: Hout
Staat: Matig/Slecht
Kleur: Dekkend 9346 Bordeauxrood



Opmerkingen

Openstaande verbindingen en afbladderende verflagen waargenomen.

Advies verfsysteem

- Ondeugdelijke verflagen verwijderen d.m.v. krabben of schuren
- De ondergrond grondig reinigen met hiervoor bestemde reinigingsmiddelen
- Evt. gebreken aan de ondergrond, houtrot, scheuren etc. herstellen met producten van Renovaid.
- Bestaande verflagen grondig schuren en stofvrij maken
- Het geheel tweemaal gronden met Wijzonol LBH Grondlak HV
- Het geheel licht schuren en stofvrij maken
- Het geheel afwerken met Wijzonol LBH SDT Ultra Hoogglanslak

Wij hopen u hiermee een passend advies te geven en zien uw reactie graag tegemoet.